

Додаток 6  
до Вимог щодо забезпечення нумерації  
та здійснення обліку фонду захисних  
споруд цивільного захисту  
(пункт 9)

**АКТ № 3**  
**оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його**  
**використання для укриття населення як найпростішого укриття**

10 серпня 2023 року

с.Бояни  
(назва населеного пункту)

Відповідно до розпорядження Боянської сільської ради від 20.06.2023 року № 51 а-о/д «Про підготовку закладів освіти Боянської сільської ради до нового 2023/2024 навчального року та опалювального сезону»

Комісією в складі: Бабій Василь Іванович - заступник сільського голови;

Панасюк Жакліна Флорівна – начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту;

Сольський Богдан Іванович - заступник начальника-начальник відділу запобігання НС Чернівецького районного управління Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області;

Кібак Василій Ілліч – начальник відділу з земельних питань та комунальної власності;

Гуцу Роман Дмитрович – інспектор ювенальної превенції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області

У присутності директора ліцею Гавки Світлани Дмитрівни

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:  
Чернівецька область, Чернівецький район, с. Бояни, вул..Ш Воде, 186

Комунальної власності.

що належить: Боянській сільській раді

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Приміщення цокольного поверху, яке розміщено на першому поверсі двохповерхової будівлі дошкільного підрозділу

загальна площа 278,1 кв.м, загальний об'єм 639,6 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:  
**технічний працездатний**

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)  
**санітарний заповідний**

(задовільний, незадовільний)

**загальний стан приміщень чисті, не захаращені, сухі приміщення**

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)

**3. Стан входів, додаткових аварійних виходів не захаращені, захищені від атмосферних опадів, наявний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.**

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

**4. Стан систем вентиляції: система вентиляції в наявності, працююча**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

**5. Стан системи водопостачання в наявності ємності для питної води із розрахунку 2л. на 24 год. на 1 особу.**

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

**6. Стан каналізаційної системи каналізація не передбачена проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

**санвузли не передбачено проектом.**

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників) вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) **виносні баки (ємності для нечистот).**

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

**7. Стан систем опалення не передбачено проектом**

(передбачено / не передбачено проектом)

**8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності, справний, задовільний, в наявності ел. ліхтарі**

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

**9. Справність систем зв'язку та оповіщення**

**в наявності мобільний зв'язок, Інтернет, Wi-Fi**

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

**10. Протипожежний стан:**

**автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації в наявності автоматична пожежна сигналізація (не обслуговується).**

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння **укомплектований протипожежним інвентарем відповідно норм, вогнегасники 3 шт.**

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

**ВИСНОВОК**

**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття**

**Приміщення цокольного поверху, яке розміщено двохповерховій будівлі дошкільного підрозділу**

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)  
за умов:

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Бабій Василь Іванович

заступник сільського голови

Панасюк Жакліна Флорівна

начальник відділу освіти, культури,  
молоді та спорту

Сольський Богдан Іванович

заступник начальника-начальник  
відділу запобігання НС  
Чернівецького районного  
управління Головного  
управління ДСНС України  
у Чернівецькій області

Кібак Василій Ілліч

начальник відділу з земельних питань та  
комунальної власності

Гуцу Роман Дмитрович

інспектор ювенальної превенції  
Чернівецького РУП ГУНП  
в Чернівецькій області

З актом ознайомлений	Підпись	
Директор Гавка С.Д.		
10 серпня 2023 року		печатка

