

**АКТ**  
**оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту**

сховища, протирадіаційного укриття № 97596  
(непотрібне закреслити) (обліковий номер)

09 02 2024 року

с.Бояни  
(назва населеного пункту)

заступник Боянського сільського голови – Василь Бабій

інспектор СРПП ЧРУП ВП №6 ЧРУП ГУ НП у Чернівецькій області старший лейтенант поліції- Іван Вакараш

головний інспектор відділу запобігання НС ЧРУ ГУ ДСНС України у Чернівецькій області майор служби ЦЗ Олександр Запотинський

директор Боянського ліцею «Лідер» імені Іона Некулче — Світлана Гавка

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища (протирадіаційного укриття) № 97596, розташованого за адресою: с. Бояни, вул..О.Фоки 1  
державної, комунальної, приватної форми власності,  
(непотрібне закреслити)

**що належить Боянська сільська рада**

(найменування власника: для захисних споруд приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації, до сфери управління яких належить балансоутримувач захисної споруди)

**балансоутримувач захисної споруди Боянська сільська рада**

(найменування підприємства, установи, організації)

**За результатами проведеної оцінки встановлено:**

1. Загальна характеристика захисної споруди 4 група ПРУ

(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 1000 осіб, загальною площею 644,1 кв. м \_\_\_\_\_  
вбудоване у будівлю \_\_\_\_\_

(окремо розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний стан не визначався  
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний  
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, не захаращені, без ознак затоплення  
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб як

харчоблок, допоміжні приміщення, класи

3. Стан входів і аварійних виходів З входи, табличка встановлена, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів, наявні 2 комплекти ключів, 1 вхід обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, більше вхідів встановлено таблички, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів\*\*

не передбачено

(цілі, справні, обслуговуються)

5. Стан обваливання окремо розташованого сховища\*\* не передбачено

(товщина підсипки відповідає (не відповідає) проекту)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраування\*\*

не передбачено

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристрой\*\* не передбачено

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

повітропроводи цілісна, чиста, не пошкоджена корозією

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією, пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції \*\*, червоного - систем регенерації повітря\*\*), герметичність\*\*, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, приплівної систем вентиляції не передбачено

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)\*\* не передбачено

(не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустріальному маслі, герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)\*\* не передбачено

(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)\*\* не передбачено

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)\*\* не передбачено

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для виміру підпору повітря\*\* не передбачено  
(наявність, стан (працює / не працює))

Система регенерації повітря\*\* не передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ-70)\*\* не передбачено  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)\*\* не передбачено  
(наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання автономне водопостачання  
(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура кран, справний  
(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття,

нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування

наявність покажчиків руху води ε  
(ε, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів,

кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках  
(дата, результати)

водопровідні труби -  
(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії,

пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) -  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи передбачено  
(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли 2 санвузол  
(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації передбачено, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно  
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод не передбачено проектом  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари зчинено, не зчинено, опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: \_\_\_\_\_ *не передбачено проектом*  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий),  
терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура \_\_\_\_\_ *не передбачено проектом*  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів  
і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,  
останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)  
(для неканалізованих захисних споруд) \_\_\_\_\_  
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення \_\_\_\_\_ *передбачено*  
(передбачено / не передбачено проектом)

запірна арматура \_\_\_\_\_ *не передбачено*  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття і відкриття вентилів  
і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі,  
наявність покажчиків руху теплоносіїв, останній термін обслуговування)

трубопроводи \_\_\_\_\_ *передбачено, справні, без ознак корозії, пофарбовано*  
(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії,  
пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення \_\_\_\_\_ *наявна, електрообладнання*  
*правильне, здійснено перевірку опору електроізоляції*

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників,  
пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електричних приладів, передбачених проектом; справність електричних  
кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електричних приладах, колір труб  
електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електричних мереж та  
електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення \_\_\_\_\_ *радіоприймач, wi-fi*  
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність  
схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання \_\_\_\_\_ *наявне, справне*  
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції \_\_\_\_\_ *передбачено*  
(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками \_\_\_\_\_ *гідроізоляцію не порушене*  
(гідроізоляцію не порушене / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена  
грунтovими, поверхневими, стiчними, технологiчними водами, наявність висновкiв проектної органiзацiї про причини  
пiдтоплення (затоплення) та стан гiдроiзоляцiї)

16. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації \_\_\_\_\_ *наявна*  
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів \_\_\_\_\_  
труби систем пожежогасіння \_\_\_\_\_  
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

омплектованість первинними засобами пожежогасіння \_\_\_\_\_ укомплектовано \_\_\_\_\_  
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації \_\_\_\_\_ розроблено \_\_\_\_\_  
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

7. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні 18 градуси за Цельсієм, відносна вологість 55 %  
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан термометр  
(термометра, гігрометра ( психрометра), приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, іх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)\*\*,  
приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу);  
індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди

50

(% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди наявний

опис обладнання та майна наявний

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристройів для відключення  
відсутні

журнал перевірки стану захисної споруди наявний

план захисної споруди із зазначенням пристройів для сидіння і лежання та шляхів евакуації  
наявний

план приведення захисної споруди у готовність наявний

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного\*\* та іншого інженерного обладнання

правила користування вимірювальними приладами наявний

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання\*\*

журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових,  
приладів регенерації та підпору повітря\*\*

формуляр фільтровентиляційних агрегатів\*\*

порядок провітрювання захисної споруди наявний

інструкція з протипожежної безпеки наявний

щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень

експлуатаційні схеми систем життезабезпечення із зазначенням пристройів для відключення:

вентиляції (повітропостачання) наявна

каналізації наявна

водопостачання наявне

електропостачання наявне

опалення (теплопостачання) наявне

схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів наявний

журнал перевірки стану готовності захисної споруди наявний

інструкція з використання засобів індивідуального захисту

порядок перевірки сховища на герметичність\*

довідка про перевірку сховища на герметичність\*\*

правила поведінки у захисній споруді наявний

спісок особового складу формування з обслуговування споруди наявний

функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди

наявний  
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення  
захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням  
наявний

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди  
відсутні

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди  
в наявності

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з  
перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції\*\*  
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)\*\*:

приміщення ДЕС не передбачено  
(чисте або захарашене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраховання не передбачено  
(наявність, кількість, марка або шифр, засунено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю  
прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила  
еластичність, наявність написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях  
та ставнях)

оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС не передбачено  
(пілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристройів не передбачено  
(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без  
ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)\*\* не передбачено  
(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустриальному маслі,  
герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходиться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) не передбачено  
(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно,  
пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) не передбачено  
(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою,  
промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній не передбачено  
наявність піддонів під витратними паливними баками не передбачено  
стан маслопроводів не передбачено  
(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС не передбачено  
(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС не передбачено  
наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для  
переносних ламп не передбачено

наявність документації ДЕС:  
формуляр ДЕС не передбачено

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС \_\_\_\_\_ не передбачено \_\_\_\_\_  
інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС \_\_\_\_\_ не передбачено \_\_\_\_\_  
інструкція з обслуговування ДЕС \_\_\_\_\_ не передбачено \_\_\_\_\_  
журнал обліку роботи ДЕС \_\_\_\_\_ не передбачено \_\_\_\_\_  
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС \_\_\_\_\_ не передбачено \_\_\_\_\_  
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату \_\_\_\_\_ не передбачено \_\_\_\_\_  
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС \_\_\_\_\_ не передбачено \_\_\_\_\_  
інформація щодо працездатності ДЕС: \_\_\_\_\_ не передбачено \_\_\_\_\_  
ДЕС розконсервовано \_\_\_\_\_ ДЕС законсервовано \_\_\_\_\_  
(дата) \_\_\_\_\_ (дата)

перевірка працездатності ДЕС \_\_\_\_\_  
(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах))  
справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим повітрям  
(наявність, стан зарядки, строки заміни АКБ, нормативний тиск у балонах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за  
призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом)  
можливо привести у готовність \_\_\_\_\_

### ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на \_\_\_\_\_ - ежовинце (протирадіаційне укриття) № \_\_\_\_\_ 97596 \_\_\_\_\_  
(дата) \_\_\_\_\_ (непотрібне закреслити)  
оцінюється як \_\_\_\_\_ обмежено готове \_\_\_\_\_ до використання за призначенням  
(готове, обмежено готове, не готове)

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням: виконати  
вимоги розділів II та IV вимог щодо утримання та експлуатації ЗСПЗ


(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

Підписи осіб, які склали цей акт:

 Василь БАБІЙ

 Іван ВАКАРАШ

 Олександр ЗАПОТИНСЬКИЙ

 Світлана ГАВКА

